

In welchem Intervall muss ich meinen Tank reinigen?

Frage: Können Sie Aussagen zum Reinigungsintervall treffen?

Antwort: Wir verweisen hier gerne auf die aktuelle DIN2001-2:2009-04. Hier wird festgelegt, dass bei Überschreitung der Grenzwerte und beim Verdacht auf eine mikrobiologische Verkeimung eine Desinfektion vorzunehmen ist. Trinkwasserspeicher in vermieteten Fahrzeugen müssen vom Betreiber nach jeder Vermietung entleert werden und in einwandfreiem Zustand übergeben werden. Die Anlage ist alle drei Monate zu reinigen und zu desinfizieren. Diese Reinigung und Desinfektion muss nach DVGW Arbeitsblatt W291 geschehen. Die biostream®-Produkte entsprechen diesem Arbeitsblatt. Für privat genutzte Anlagen wird die Anwendung dieser Norm empfohlen.